

KOMBINAČNÍ TABULKA VNITŘNÍCH JEDNOTEK

(jednotky: x1000 Btu/h)

MS-E14AIN		MS-E21AIN		MS-E24AIN		MS-E28AIN
1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	2 JEDNOTKY
7	7+7	7+7	7+7+7	7+7	7+7+7	7+7
9	7+12	7+12	7+7+12	7+12	9+9+12	7+9+18
12	7+9	9+9	7+7+9	9+9	7+7+9	12+12+12
	9+9	7+9	7+9+9	9+18	7+9+9	7+12+12
	9+12	7+18	9+9+9	12+18	7+7+12	9+9+18
		9+12	7+9+12	7+9	7+9+12	9+12+12
		9+18	7+12+12	7+18	9+9+9	7+9
7	7+7	12+12	9+9+12	9+12		9+12
9	7+12	12+18	12+12+12*	12+12		12+12
12	9+12			18+18		18+18
	7+9					
	9+9					

MS-E28AIN		MS-E36AI	
3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY
7+7+7	9+9+12	7+7+7+7	7+7
7+7+18	7+7+12	7+7+7+9	7+9
7+9+18	7+9+12	7+7+9+9	7+12
9+9+9	9+9+18	9+9+9+9	7+18
9+12+12	12+12+12	7+7+7+12	7+24
7+7+9	12+12+18	7+7+9+12	9+9
7+9+9	9+12+18	7+9+9+9	9+12
7+12+12	7+12+18	7+7+7+18	9+18
		7+7+9+18	
		7+9+9+12	
		9+9+12+12	
		7+7+12+12	
		9+9+9+12	

MS-E36AI		MS-E42AI	
7+7+7+7	7+7+18+18*	9+9+9+9	7+7
7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12	7+9
7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18	7+12
7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12	7+18
7+7+7+24	7+9+9+24*	9+12+12+12	7+24
7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+9+24*	9+9
7+7+9+12	7+9+12+18	9+9+12+18	9+12
7+7+9+18	7+9+18+18*	9+9+18+18*	9+18
7+7+9+24	7+12+12+12	9+12+12+18*	
7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	
7+7+12+18			

MS-E42AI			
4 JEDNOTKY		5 JEDNOTEK	
7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+9+18+24
7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+12+12+24
7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+24	7+12+18+18
7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12	7+12+18+24
7+7+7+24	7+9+9+24	9+9+12+18	7+18+18+18
7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+24	7+7+7+9+9
7+7+9+12	7+9+12+18	9+9+18+18	9+9+12+24
7+7+9+18	7+9+12+24*	9+12+12+12*	9+12+18+18
7+7+9+24	7+9+18+18	9+12+12+18	9+18+18+18
7+7+12+12	7+12+12+12	12+12+12+12	12+12+18+18
7+7+12+18	7+12+12+18	12+12+12+18	12+12+12+24
7+7+12+24	9+9+9+9	7+7+18+24	7+7+9+9+9

*Vybrané kombinace výkonů vnitřních jednotek přesahují 130% maximálního výkonu venkovní jednotky.

V případě, že celkový jmenovitý výkon vnitřních jednotek přesáhne jmenovitý výkon venkovní jednotky, je možné, že vnitřní jednotky nedosáhnou požadovaného výkonu. Pro venkovní jednotky MS-E24AIN, MS-E28AIN, MS-E36AI, MS-E42AI není povoleno připojení pouze jedné vnitřní jednotky. V případě, že zákazník potřebuje připojit 5kW vnitřní jednotku na venkovní jednotku s průměrem plynového potrubí 10mm (3/8), musí použít přechodku (2ks standardně v balení).

Model	MS-E14AIN	MS-E18AIN	MS-E21AIN	MS-E24AIN	MS-E28AIN	MS-E36AI	MS-E42AI
Max. délka potrubí	m	20	20	60	60	70	80
Max. délka potrubí (pro jednu vnitřní jednotku)	m	10	10	20	20	20	25
Max. převýšení	venkovní jednotka pod úroveň vnitřních jednotek	m	5	5	10	10	15
	venkovní jednotka nad úroveň vnitřních jednotek	m	5	5	10	10	15
Celková délka potrubí předpíněná chladivem	m	10	10	30	30	40	50
Doplňení chladiva	g/m			20			22